

TIPOS DE TTA AUTOMATICOS DE SERIE Y OPCIONALES GENERAC

TTA - ATS	GENER KVA	TIPO	USO	TRI/MON	AMP	BAJA-ALTA V	REGULABLE	FALTA FASE	SECUENCIA	AxANCHxPROF	GABINETE	OPERACIÓN	SEGURIDAD	TIMER	ADICIONAL USD
DE SERIE G-M	10 a 13	1	MONO	NC	100	SI	NO	NC	NC	51-38-18cm	ESTANCO	AUTO/MAN	A+	NC	NC
DE SERIE G-T	20 y 27	2	TRIFAS	NC	63	SI	NO	SI	NO	60-40-25cm	ESTANCO	AUTO	A	NC	NC
TRIFASICO G-T+	20 y 27	2	TRIFAS	NC	63	SI	SI	SI	SI	60-40-25cm	ESTANCO	AUTO	A+	NC	270.-
TRIFASICO STD/N	10 a 13	2	TRIFAS	SI	50	NO	NO	SI	NO	51-38-18cm	ESTANCO	AUTO/MAN	A	OPC	480.-
TRIFASICO STD2/P	10 a 13	4	TRIFAS	SI	50	SI	SI	SI	SI	51-38-18cm	ESTANCO	AUTO/MAN	A+	OPC	660.-
TRIFASICO MOT1	10 a 13	3	TRIFAS	SI	50	SI	SI	SI	SI	51-38-18cm	ESTANCO	AUTO/MAN	A+	NC	750.-
TRIFASICO MOT2	10 a 27 (*)	3	TRIFAS	SI	63	SI	SI	SI	SI	51-38-18cm (*)	ESTANCO	AUTO/MAN	A+	NC	840.-
TRIFASICO MOT3	10 a 27 (*)	3	TRIFAS	SI	100	SI	SI	SI	SI	51-38-18cm (*)	ESTANCO	AUTO/MAN	A+	NC	980.-
DE SERIE RG1	50	1	TRIFAS	NC	100	SI	SI	SI	SI	93-63-26cm	ESTANCO	AUTO/MAN	A+	NC	NC
DE SERIE RG2	65 a 80	1	TRIFAS	NC	200	SI	SI	SI	SI	93-63-26cm	ESTANCO	AUTO/MAN	A+	NC	NC

NC No corresponde

Tipo 1 Transferencia Generac con enclavamiento mecánico, apto manual.

Tipo 2 Contactores con enclavamiento electrico

Tipo 3 Transferencia con selectora motorizada, opera en automático o manual.

Tipo 4 Transferencia Generac.

SEG A+ Con opcion manual. Red con baja o alta tensión no perjudicial.

SEG A Sistema a contactores sensibles a baja tensiones de red. Sin opción manual.

Timer Retardo de transferencia de grupo a red

(*) Consultar como opcional para trifasicos 20KVA 27KVA, med, 60-40-25cm

DE SERIE TTA incluido en la provisión Generac standart junto con el generador

Los TTA que no son de serie se proveen a cambio del original por un adicional.

Adicional a cambio del TTA de serie en USD BNA + IVA



GENERAC®

Informacion en www.generac.com.ar/instaladores